



**MÓTTEKIÐ**  
 19. AUG. 2008  
 Byggingafulltrúi úppsveita  
 Árnessýslu og Flóahrepps

**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.  
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.  
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.  
 Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.  
 Lagnaefni:  
 PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø16mm, nema lagnir að baði og sturtu, þær skulu vera Ø18mm.  
 Ómálsettar pípur eru Ø16mm.  
 Stofnar frá inntaksgrind að deiliskistu eru Ø25mm PE-X steyp í plötu.  
 HL: Handlaug SV: Skolvaskar  
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar  
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað  
 ÚÞV: Uppþvottavél  
 Kalt vatn : \_\_\_\_\_  
 Heitt vatn : \_\_\_\_\_

C			
B			
A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Stekkholt		Teikn nr:	
801 Flóahreppi		530	
Lagnir		Frumstærð:	
Neysluvatnslagnir		A2	
Dags:	16.04.08	Mskv:	1:50
Hann:	GBS		
Samþ:	020162-3099	V.nr07 148	Teikn: BL

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
 800 SELFOSSI  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS