



Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, og loftnetstengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, þvottahúsi og baði 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð hitanema 150cm
 Hæð veggljósa inni 180cm
 Hæð veggljósa við rúm 150cm
 Hæð veggljósa úti 200cm
 Hæð veggljósa við eld- og þvottahúsinnréttinga 150cm
 Hæð útitengla 150cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV/síma lagnir eru 20mm
 Almennit fyrir lágspennur er notað 1,5q
 Nota skal cat5 fyrir símalagnir,
 koax með kjarna 1,15mm fyrir TV.

Öll mál miðast við fullfrágengin
 gólf og í miðju tengistaðar,
 ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum
 og samræma öðrum teikningum.

Skýringar

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Tengill, jarðbundinn fjöldi | Hitanemi | Innfelt loftljós |
| Einpóla rofi | Samskiptatengill fjöldi | Innfelt veggljós |
| Krónurofi | Loftnetstengill | Innfelt útljós IP44 |
| Samrofi | Dyrasími | Lögn fer upp |
| Krossrofi | Hátalaratengill | Lögn fer niður |
| Ljósdeyfir | Kalikerfi | Lögn í gegnum hæð |
| Þrýstirofi | Ljósleiðaratengill | Lögn að töflu |
| Þrýstirofi með ljósi | Reykskynjari | Virafjöldi |
| USB hleðslutengill | Loftnet | ÚT-ljós, silogandi |
| Loftdós/tengidós | Bjalla | Neyðarljós |
| Veggdós/tengidós | Aðgangskerfi | Lagnir í gólf/ jarð |
| Loftljós | Handboði | Hreyfiskynjari 360° |
| Veggljós | Brunaviðvörunartafli | Hreyfiskynjari 180° |
| Jarðtenging | Hurðarségull | Spennir 240v/12v |

Samþykkt arkitekts			
Breytingar	Dags	Yfirfarið	
1			
2			
Voltorka ehf		Hönnunarstofa kt: 410606-1860 S: 855-3155	
<i>Helgi Pálsson</i>		Helgi Pálsson Rafionfræðingur Hjallahlíð 5, 270 Mosfellsbæ S: 898-4476 voltorka@gmail.com	
Verkefni	Lóð B í landi Miðhúsa		
Staður	Bláskógarbyggð		
Skýring	Raflagnir		
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	1 af 3
Kt. 270963-5019		Teiknað, Helgi Pálsson	
Mkv 1:50		Dagsetning, 21.06.2016	
Verknúmer 2016-028		Land nr. 167418	

8724