

Skýringar.

Útveggjagrind er hefðbundin timburgrind 45 x 145 mm klædd að utan með 9 mm WBP grenigrossvið sem heftist í vatnspolið lím og bárujárns- og timburklædd yst, steinullareinangrun 145 mm, rakavarnarlag 0,2 mm þolplast, lagnagrind 28x45 og innra byrði útveggja ekki lakara en í flokki 2 í íbúðarymi og í flokki 1 í bílskúr og geymslu. Loft eru tekin niður nema í stofu og eldhúsi. Í íbúðarymi eru loft og milliveggir klædd með plötum ekki lakari en í flokki 2 á lagnagrind 22 x 45 mm. Í votrymi skal nota rakapólnar plötur. Þak er byggt upp með límrébita 90x400 mm, skásperrum 70x220 og 45x220 mm þaksperrum, ofan á sperrur er klætt með borðum 25x150 mm og skal passa að hafa ca 10 mm bil milli borða til að auðvelda öndun milli sperrubila. Þar ofan á skal setja þakpappa ekki lakari en 1500 gr/m². Ofan á þakpappa komi lektur undir þakstál og skal lyfta þeim 9 mm frá þakpappa þannig að vatn sem kemst undir þakstálið eigi auðvelda leið og hvergi stíji pollar. Setja skal í hvert sperrubíl 2 stk 40 mm loftunarrör með neti til loftunar þaks.

Í loftagrind þar sem loft eru tekin niður kemur 200 mm steinullareinangrun sem virist upp, undir einangrun kemur rakavarnarlag 0,2 mm þolplast og yfir einangrun vindpappi. Þar sem loft eru tekin upp skal einangra milli sperra með 200 mm steinullareinangrun sem virist upp. Undir einangrun kemur rakavarnarlag 0,2 mm þolplast og yfir einangrun vindpappi. Lagnagrind 34x45 kemur neðan á sperrur. Milliveggur milli íbúðarymis og bílgeymslu er brunaveggur REI60. Grind er 45x120 mm fyllt með steinullareinangrun sem virist upp beggja vegna. Utan á grindina kemur 12 mm krossviður sem festur er með vatnspólnu lími og þar utan á kemur 12 mm klæðning í flokki 1. Milliveggir sem koma að gangi og stofu/eldhúsi skal klæða með 12 mm krossvið sem festur er með rakapólnu lími og þar utan á 12 mm klæðning ekki lakari en í flokki 2. Grindarefni er 45x95 mm sem fyllist með steinull til hjóddempunar. Í alla milliveggi milli herbergja skal koma töfalt klæðningabyrði og steinullareinangrun. Í bílskúr og geymslu skal klæðning veggja og lofta vera rakapólni í flokki 1 og uppfylla kröfur um REI60


Þar sem timbur kemur að steypu skal setja tjöruborða á milli.

Allt burðarefni skal uppfylla kröfur ÍST INSTA 142.

Allar festingar skulu vera ryðfrjár eða heitgalvanhúðaðar og frá viðurkendum framleiðanda.


ÖLL UPPGEFIN MÁL SKULU YFIRFARAST OG SANNREYNAST Á STAÐNUM

Reim skruft í uppistöðu með 3x8x100 mm ryðfríum skruftum. Bora skal fyrir skruftum.



Styrking yfir bílskúrshurð
Snið D - D 1 : 20

Reim skruft í uppistöðu með 2x8x100 mm ryðfríum skruftum. Bora skal fyrir skruftum.



Styrking í langvegjum
Snið C - C 1 : 20



Íbúðahúsaloð í landi Efri Reykja, Bláskógabyggð		Blaðst A2
Landnr. 221848	Matshluti 01	8
Útveggjagrindur, gluggateikningar og skýringar		Dagsetn: feb 2015
<i>Paul. Remora</i>		Mælikvarði: 1 : 50
Svanlaugur Sveinsson, kt. 250147-3099, Norðurbakkí 21 b, 220 Hafnarfirði, sími 555-4032, svsv@intemet.is		

8780