


Tenglar, rofar og veggjós skulu höfð í eftirfarandi hæðum nema annað sé tekið fram. Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnuð og samráð við innanhússmið. Ef verulegar breytingar eru gerðar á uppdætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari útfærslu.

- Lögnin skal vera hólkud pipulögn.
- Frágangur allur skal vera vandaður og í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði.
- Ganga skal frá dósnum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.
- Allt efni skal vera innfellt raðefni í samræmi við stærð sjálfvara.
- Tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tækjatengla er að ræða.
- Rör skulu vera 16mm í ljósa og tenglatengla og 20mm í öllum tækja og smáspennulögnum.
- Ídregin vir skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv. stöðlum og reglugerðarákvæðum.
- Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru saman.
- Tafla T1 755x348x95 mm skal vera innfellt í vegg.
- Tafla T2 356x348x95 mm skal vera innfellt í vegg.
- Stýritafla fyrir hita staðsetjist í samráði við pipulagningameistara.
- Staðsetning lampa skal vera samkvæmt tillögu lýsingarhönnuðar.
- Fræsa skal rauf í innréttingu fyrir LED borða í samráði við innréttingahönnuð. Tenglar fyrir örbylgju og bakarofn fari eftir innréttingateikningum.
- Tenglar í eldhúsi staðsetjist nánar samkvæmt innréttingateikningum.
- Hæð rofa skal vera 1100mm.
- Hæð tengla skal vera 200mm.
- Hæð tengils f. ísskáp skal vera 300mm.
- Hæð tengils f. bakarofn skal vera 300mm.
- Hæð veggjóska skal vera 1600mm.
- Hæð veggjóska úti skal vera 2000mm.
- Hæð veggjóska á baði skal vera 2100mm.
- Hæð smáspennutengla skal vera 200mm.
- Hæð hitastilla/nema fyrir gólfhita skal vera 1500mm.
- Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum skal koma haganlega fyrir.

	Loftnetstengill		Þrýstirofi
	Tölvutengill		Rofi
	Háalaratengill		Samrofi
	Símatengill		Krossrofi
	Bjalla		Dimmer
	Dyrasímstöð		Loftdós
	Hitanemi		Veggdós
	Hitastilli		Tengill
	Jarðskaut		Loftljós
	Optískur Reykskynjari		Veggjós
	Jónískur Reykskynjari		Veggjós m. rofa

BR-nr.	Dagsetning	Skýring



**Hannað:**  
Ragnar Vilhjálmsson

**Teiknað:**  
Ragnar Vilhjálmsson

**Sampykkt:**  
Ragnar Vilhjálmsson  
180382-3569

**Frístundahús landnúmer 219720**  
 Undirhlíð 37 - 801 Selfossi  
 Raflagnir  
 Stofnar og hitastilli

Kvarði 1:50 / A2  
 Dags: 10.04'16  
 Verkefnisnr: 16-001  
 Teikn.nr: R03

Aðalhönnuður:  
*Ragnar Vilhjálmsson*  
 08.24.2015