


Tenglar, rofar og vegggljós skulu höfð í eftirfarandi hæðum nema annað sé tekið fram. Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnuð og samráð við innanhússmið. Ef verulegar breytingar eru gerðar á uppdrætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari útfærslu.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Lögnin skal vera hólkud þípuLögn. 2. Frágangur allur skal vera vandaður og í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði. 3. Ganga skal frá dósnum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar. 4. Allt efni skal vera innfellt raðefni í samræmi við stærð sjálfvara. 5. Tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tækjatengla er að ræða. 6. Rör skulu vera 16mm í ljósa og tengjalögnum og 20mm í öllum tækja og smáspennulögnum. 7. Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samk, stöðlum og reglugerðarákvæðum. 8. Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru saman. 9. Tafla T1 755x348x95 mm skal vera innfellt í vegg. 10. Tafla T2 356x348x95 mm skal vera innfellt í vegg. | <ol style="list-style-type: none"> 11. Stýritafla fyrir hita staðsetjist í samráði við þípuLagningameistara. 12. Staðsetning lampa skal vera samkvæmt tillögu lýsingarhönnuðar. 13. Fræsa skal rauf í innréttingu fyrir LED borða í samráði við innréttingahönnuð. Tenglar fyrir örbylgju og bakarofn fari eftir innréttingateikningum. 14. Tenglar í eldhúsi staðsetjist nánar samkvæmt innréttingateikningum. 16. Hæð rofa skal vera 1100mm. 17. Hæð tengla skal vera 200mm. 18. Hæð tengils f. ísskáp skal vera 300mm. 19. Hæð tengils f. bakarofn skal vera 300mm. 20. Hæð vegggljósá skal vera 1600mm. 22. Hæð vegggljósá úti skal vera 2000mm. 23. Hæð vegggljósá á baði skal vera 2100mm. 24. Hæð smáspennutengla skal vera 200mm. 25. Hæð hitastilla/nema fyrir gólfhita skal vera 1500mm. 26. Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum skal koma haganlega fyrir. |
|--|---|

	Loftnetstengill		Prýstirofi
	Tölvutengill		Rofi
	Hátalaratengill		Samrofi
	Símatengill		Krossrofi
	Bjalla		Dimmer
	Dyrasímstöð		Loftdós
	Hitanemi		Veggdós
	Hitastilli		Tengill
	Jarðskaut		Loftljós
	Óptískur Reykskynjari		Vegggljós
	Jónískur Reykskynjari		Vegggljós m. rofa

BR-nr.	Dagsetning	Skýring



Hannað:
Ragnar Vilhjálmsson

Teiknað:
Ragnar Vilhjálmsson

Samþykkt:
Ragnar Vilhjálmsson
180382-3569

Frístundahús landnúmer 219720
 Undirhlíð 37 - 801 Selfossi
 Raflagnir
 Smáspennulögn

Kvarði 1:50 / A2
 Dags: 10.04'16
 Verkefnisnr: 16-001
 Teikn.nr: R05

Aðalhönnuður:
Ragnar Vilhjálmsson *Grunnau* 08.24.2015