



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita fs.
Yfirfarið
 0 8. sep. 2016
Rannveig
 Byggingarfulltrúi



SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI
 ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA



GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA




SAMTENGING STEYPUTEINA
 SETJA SKAL TVO VIRLÁSA
 Á HVER SAMSEYTI



SNID A - A Í SÖKKULVEGG
 SÝND ERU 2 NEDSTU STEYPU-
 STYRKJARJÄRN Í STEYPUMÓTI
 OFAN Á NEDSTU MÖTAMRUM

AD TENGIBOXI



SNID AF TÖFLUVEGG

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
 Setja skal tvo virlása á hver samskeyti.
 Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstrumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.


Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.



⊕	Jarðtenging
⊕	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	Þrýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljósi
⊕	Veggljós
⊕	Lofthljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Fjarskiptatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reykaskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

Bilastæði

Bilastæði

Bilastæði

Breyting	Dagsetning	Telmað	Samþykkt
Breyting D			
Breyting C			
Breyting B			
Breyting A			



Yrpuholt Flóa
 Raflagnateikningar
 Sökkulskaut

Dagsetning 16.8.2016
 Stærð A1
 Gerð Gert
 Hönnuð S.A.P.
 Kvæði 150
 Ötgd.Fa

Tekningarnúmer 2016-24
 Blað 5 af 5
 Samþykkt Undirskrift 16.8.2016 17:49:59

8884