

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
 Yfirfarið
 0 8. sep. 2016
Rúna Þórunn
 Byggingarfulltrúi



Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermáli, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

⊕	Jarðtenging
⊕	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	Þrýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljósi
⊕	Veggljós
⊕	Loftljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Fjarskiptatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / melakassi
⊕	Reykaskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

Breyting D	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt	RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Yrpuholt Flóa	Dagsetning	Stærð			
Breyting C	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt		Raflagnateikningar	16.8.2016	A1			
Breyting B	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt		Raflagnir og lampaplan undir millilofti	Hanna S.A.P	Ger-t			
Breyting A	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt			Kvarði	DtqfFa			
		Blað	Samþykkt		2016-24	3 af 5	S.A.P	1:50	Undirskrift 17/11/17 1959	

8886