



#### Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
Ef eithvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi.

#### Skýringar - trúvirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413.  
Allan við utanhus skal fúaverja.  
Allur saumur og festingar utanhus skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfria.  
Allar stöðir og lausholt eru  $\frac{4}{15}$  nema annað sé tekið fram.  
Bil á milli miðulínu stóða skal ekki vera meira en 600 mm.  
Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapolinn krossviður (t.d. grenikkrossviður).  
Krossviður festist með  $\frac{28}{65}$  C150 í rakabolið lim.  
Þéttung (Aerofíl-pulsa eða Ilmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykks.

#### Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

#### Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordþýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F6  
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Efsti Dalur lóð.nr í-1	TEIKNINÚMÉR: 200
801 Bláskógbabyggð	

VERKHLUTI: Burðarvirki	ÚTGÁFA: A1
Grunnmynd veggja	

Hönnuður: Björgvín Viglundsson 040546-2009	BLAÐSTÆRD: A-2
--	----------------

Yfirlit af hönnunurstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Sambýkk.: Samþykkt
	DAGS: 26.05.16

Bent Larsen Frðason	VERKNR: 16-03
Byggingarfræðingur B.Sc	
Sími 844-7699	
bsverk@gmail.com	MKV: 1:50