



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við innbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deiliskistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnsalerni ST: Sturta
 ÞV: Þvottavél

Kalt vatn: - - - - -
 Heitt vatn: - - - - -

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: **Efsti Dalur lóð.nr 1-1**
801 Bláskógabyggð TEIKNINUMER: **530**

VERKHLUTI: **Lagnir - Sökkull**
Neysluvatnslagnir ÚTGÁFA: **A1**

Höfundur: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Blástærð: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Dags: **31.05.16**

Bent Larsen Fróðason
 Byggingafræðingur B.Sc
 Sími 844-7699
 bsverk@gmail.com VERKNR: **16-03**

MKV: **1:50**