



**Skýringar**

Burðarvirki timbur a.m.k. K18 skv. íS DS 413 og burðarvirki stál Fe 360 skv. íS DS 412.  
 Heilklaða skal þak með 1'x6" og negla með 3x3" galv. í hverja sperru.  
 Bárurjárn skal negla með 43/75 kambasum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars skal negla í aðra hverja báru. Naglaraðir skulu vera með 60cm millibili.  
 Hliðra skal neglingu við þakbrún þannig að hún lenti í sitthvoru borðinu.  
 Allar ónefndar sperrur eru 45x220mm.  
 Útfæra skal loftun í þakið skv. teikningu og í samráði við arkitekts.  
 Vindstíflu í útvegg skal gera með 9mm vatnsþolnum krossvið með neglingu í grind 2 1/2" galv nöglum c/c 15cm (í stoðir, yfir og undirstykki) þar sem fótrem leggst á steypu skal setja tjörupappa á milli, sama gildir um innveggjagrindur.  
 Innveggir eru byggðir upp með 50x100mm c.c.600mm, festing við þak er með BMF 90 vinkli og negling 2x5 stk 40x40 kambasum.  
 Súlur og bitar við skyggni tengdir saman með 2x2 stk Ø12mm boltum og BMF pl 80x300x1,5mm

*Ragnar Gunnarsson*

Breytingar			Heiðarrími 2. í landi Klausturhóla í Grafnings- og Grímsneshreppi.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Sniðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@aimnet.is	
				Mkv. 1:50:20
				Nr. 103.
			Grunnmynd Paks.	Dags.2016.05.26.
			Snið og skýringar.	kt.:110947-2839