



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 30. ágú. 2016
Sigurður Á. Pétursson
 Byggingarfulltrúi

⊕	Jarðtenging
⊕	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	brýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljós
⊕	Veggljós
⊕	Loftljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Símatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reykskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖDARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni:	Heli teikningar:	Rafagnir	Rafhönnun & ráðgjöf ehf
D		Stóra Ármót viðbygging	Raffagnir	Sökkulskaut	Birkignund 20
C		Flóa	Sökkulskaut		800 Selfoss
B					Sími: 664 0047
A					Tölvupóstur: siggi@ror.is
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Teikning nr:	4	Verk nr:
		<i>Sigurður Á. Pétursson</i>	Útprintað:	23.4.2016	2015 - 17
		Sigurður Á. Pétursson kt.051177-4959	Dags:	Nóvember 2015	Hamnað:
					S.Á.P.
					S.Á.P.
					Jón Óskar Gíslason
					Rafvirkjameistari
					Sigurður Ágúst Pétursson
					Rafmagnsiðnifræðingur
					kt: 051177-4959

