

SKÝRINGAR:

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÖR:	-ÁLAGSSV.EDI I	1.0 kN/m ²
JARDESKJÁLFTAÁLAG:	-ÁLAGSSV.EDI IV	0.30 g
VINDUR:	-z=6.000 m	1.4 kN/m ²
NOTÁLAG:	-GÓLFPLATA Í ÍBÚÐ	1.5 kN/m ²
EIGINBYNGD:	-ÞAK	0.6 kN/m ²
	-STEYPA	25 kN/m ²
	-ÚTVEGGIR	1.0 kN/m

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN. ÞAD ER KLÖPP EDA FROSTFRÍTT EFNI MEÐ GRÓFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EDA GRÓFARA. SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA. BLEYTT HÆFILEGA OG ÞJAPPAD. FROSTFRÍTT BURÐARHÆFT EFNI ER NOTAD Í ALLAR FYLLINGAR OG Í FYLLINGAR INN Í SÖKKLA. ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MÍÐAD VIÐ PLÖTUPRÓF):

E2 = 100 MPa
E2/E1 = 2.5

TIL VIÐMIÐUNAR:

TÆKI	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 m VÍBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 m VÍBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 m VÍBRÓPLATA	0.2 m	4

STEINSTEYPA:

STEYPA ER C25/30 MEÐ 300 Kg SEMENT Í m³.

LOFTINNIHALD STEYPU: 6-8 %
 V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b): < 0.55
 SIGMÁL STEYPU (S2): 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRÐ: 32 mm
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁI SETT.

FRÁGANUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMR.EMI VIÐ REGLUR VIÐKOMANDI RAFFEITU.

140

ÞYKKT PLÖTU



GÓLFKÓTI

STEYPUHULA Á JÁRNUM

GILDIN EIGA VIÐ UM VENJULEGAR AÐSTÆÐUR. EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM, ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÚSS	15	20	20
UTANHÚSS	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35
STEYPT AÐ JÖRD	50	50	50

UM BITA OG SÚLUR GILDIR EINNIG: C1 ≥ 1.5x d

STEYPUSTYRKSTARSTÁL

STÁLGEÐI: K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa

BEYGING STÁLS d = ALLIR SVERLEIKAR D = 5 x d

SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKV.EMT EFTIRFARANDI:

ÞVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800




LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

BENDING Í SÖKKULVEGGI

2 K12 EFST OG NEDST
 -LÁRÉTT K10 c/c 250 -LÖÐRÉTT K10 c/c 250
 KRINGUM ÖLL OP KOMI
 2x2 K12 ER NÁI SKEYTILENGD
 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS.


Í STAÐ K10 c/c 250
 MÁ NOTA K189 BENDINET SEM ER LÁTID SKARAST UM TVÖ MÓSKVA

Öll mál eru í mm nema annars sé getið.



FÓTSTYKKI. TRYGGILEGA FEST OG STÍFAD Í MÓT
 VIÐARBÚTUR NEGLDUR Í FÓTSTYKKI UNDIR TENGIJÁRN.
 ÚRTAK FYRIR PLÖTU 25mm
 BOLTAR GRÓPADIR Í FÓTSTYKKI OG STEYPTIR NIÐUR MEÐ RÓ Á ENDA
 TENGIJÁRN FYRIR EININGAR, FEST Í FÓTSTYKKI
 JÁRN Í SÖKKLI SKV. SÉRTEIKNINGU, NÁI SKEYTILENGD UPP ÚR SÖKKLI OG BEYGIST ÚT Í PLÖTU VIÐ FRÁSLÁTT
 STÖÐIR MÓTAKLÆDNING

UPPSLÁTTUR
Mkv. 1:10



LÁRÉTT SNIÐ Í SÖKKULVEGG
Mkv. 1:20

BR	DAGS	BREYTING	
EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFANG: www.sghus.is			
EFFORT TEIKNISTOFA 010.16 15.03.16			
Hestland 126 - Grímsnes- og Grafningsshr.			
Burðarvirki		Kvarði 1:20	
Sökkla snið			
Skýringar			
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	23.11.2015	2015-10
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER:
Hestland 127 Grinnur 02.dwg	<i>Guðlaugur</i>	<i>Guðlaugur</i>	202

9175