

TÆKJALISTI FYRIR NEYSLUVATNS-, HITA- OG SNJÓBRÆDSLKERFI:

Kerfisnr.	Heiti	Sett upp af	Lagt til af	Kennistarðir - lysing	Gerd	Hlutverk	Óskgildi/ stilligildi/ öryggisstáða	Stýrir	Stýrist af	Kerfi i gangi	Slökkt á kerfi
Vatnsveita											
P0 LO 03	Stílllokí										
P0 FM 05	Fleðimælir										
P0 FM 09	Fleðimælir										
Neysluvatnskerfi											
P1 RH 01	Rafmagnshitakútur	PV/RV	PV	Rafmagnshitakútur, 400 litra, 15 kW, 65°C		Hitar upp kalt neysluvatn					
P1 ÓR 02	Öryggislokí	PV	PV	Öryggislokí DN15, opnar vð 4,0 bar		Heypir vatni af kerfi fari þrystingur upp fyrir 4,0 bar	4 bør				
P1 PK 03	Þensluker	PV	PV	Þensluker, 40 L		Tekur upp þrystisveifur í kerfinu					
P1 SL 04	Segullokí	PV	PV	Segullokí, DN20 klukkustýrður		Segullokí lokar á rennsli til klósettkjama utan opnunartíma. Hinappur verður á vegg sem að opnar fyrir rennsli í klukkutíma ef þess þarf utan opnunartíma.					
P1 SL 05	Segullokí	PV	PV	Segullokí, DN20 klukkustýrður		Segullokí lokar á rennsli til klósettkjama utan opnunartíma. Hinappur verður á vegg sem að opnar fyrir rennsli í klukkutíma ef þess þarf utan opnunartíma.					
Hitakerfi											
P2 RH 01	Rafhitari	PV	PV	Rafhitari 72 kW, 40/32°C (stillanlegt), 2,1 l/s		Rafhitari sem hitar upp hringrásarvatn					
P2 D/E 02	Hringrásardæla	PV/RV	PV	Hringrásardæla með álagstíngu P2.HV.03. Afkost 2,1 l/s vð 90 Kpa		Hringrásar upphitunarvatn um kerfi	2,1 l/s		i gangi	stopp	
P2 HV 03	Hraðastýring dælu	PV/RV	PV	Hraðastýring fyrir ofangreinda dælu		Viðheldur fóustum þrystingi yfir dælu					
P2 BK 04	Þensluker	PV	PV	Þensluker, 50 L		Tekur upp þrystisveifur í kerfinu					
P2 OR 05	Öryggislokí	PV	PV	Öryggislokí DN15, opnar vð 4,0 bar		Heypir vatni af kerfi fari þrystingur upp fyrir 4,0 bar	4 bør				
P2 LP 06	Loftpottur	PV	PV	Loftpottur DN50		Heypir lofti út af kerfinu					
P2 ST 10	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=4,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,30 l/s				
P2 ST 11	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=2,5		Takmarkar streymi á tengikistu	0,19 l/s				
P2 ST 12	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=3,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,26 l/s				
P2 ST 13	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=4,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,30 l/s				
P2 ST 14	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=3,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,19 l/s				
P2 ST 15	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=3,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,28 l/s				
P2 ST 16	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=3,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,25 l/s				
P2 ST 17	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=3,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,37 l/s				
P2 SS 20-25	Stjóntalva	PV/RV	PV	Stjóntalva fyrir góðhitakerfi		Tekur vð boðum frá hitaskýnjum/stíllum í rýnum og stjómar lokum á slautum					
P2 SK 30-44	Vegghitskynjari/stíllir	PV/RV	PV	Vegghitskynjari/stíllir		Mærlit hitastig í rými og sendir boð til stjóntolu viðkomani deiliðistu ef auka á rennsli eða minnka inn á slautur m.v. óskhitagildi sem stillt er inn í hann					
Snjóbræðslukerfi											
P3 RH 01	Rafhitari	PV	PV	Rafhitari 60 kW, 40/20°C, 0,85 l/s, glycolblanda 33%		Varmaskiptir sem hitar upp hringrás		P3.SK.08	i gangi	stopp	
P3 D/E 02	Hringrásardæla	PV/RV	PV	Hringrásardæla, afkost 0,85 l/s vð 80 Kpa, glycolblanda 33%		Hringrásar upphitunarvatn um kerfi	0,85 l/s	P3.SK.08	i gangi	stopp	
P3 PK 03	Þensluker	PV	PV	Þensluker, 8 L		Tekur upp þrystisveifur í kerfinu					
P3 OR 04	Öryggislokí	PV	PV	Öryggislokí DN15, opnar vð 4,0 bar		Heypir vatni af kerfi fari þrystingur upp fyrir 4,0 bar	4 bør				
P3 LP 05	Loftpottur	PV	PV	Loftpottur DN32		Heypir lofti út af kerfinu					
P3 ST 06	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=3,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,25 l/s				
P3 ST 07	Stílllokí með mælistútum	PV	PV	Stílllokí með festanlegu stilligildi og mælistútum, kv=10,0		Takmarkar streymi á tengikistu	0,75 l/s				
P3 SK 08	Úthítaksynjari	PV/RV	PV	Hitaksynjari fyrir snjóbræðslukerfi, á norðurvegg utanhhús		Mærlit hitastig utanhhús og stýrir gangilíma snjóbræðslukerfis m.v. óskhitagildi sem stillt er inn í hann	0°C (stillanlegt -5°C til +5°C)	P3.RH.01 og P3.D/E.02			

ÚTGÁFUFERILL

ÜTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAD	YFIR.	SAMP.
------	-------	-----------	--------	-------	-------

01	01.03.2016	VERKTEIKNING	JSIG	PB	PB
----	------------	--------------	------	----	----

DAGS. UNDIRSKRIFTAR	F.H. MANNVITS (NAFN OG KT.)
06.06.2016	 MANNVIT P.B. Þórarinn Björnsson Kt. 301269-3589
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	SAMRÆMINGARHÖNNUDUR / HÖNNUNARTJÖRNI (NAFN OG KT.)

HÖNNUBUR	 MANNVIT Urðarhvarf 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001 www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169
----------	--



HAKIÐ - GESTASTOFA

HINGVÖLLUM - ÁRNESSÝSLU
HEITTEIKNINGAR
NEYSLUVATN, HITAKERFI OG SNJÓBRÆDSL

TÆKJALISTI

VERKNÚMUR	3.860.326	MKV.	STJÓRD	A1
TEIKNINGANÚMUR	3860326-000-MDR-0003		ÚTGÁFA	01