


Tenglar, rofar og veggjós skulu höfð í eftirfarandi hæðum nema annað sé tekið fram. Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi.

Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað er. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnuð og samráð við innanhúsmið. Ef verulegar breytingar eru gerðar á uppdrætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari útfærslu.

- Lögnin skal vera utanálggjandi strenglögn.
- Frágangur allur skal vera vandaður og í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði.
- Allt efni skal vera í samræmi við stærð sjálfvara.
- Tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósálögn nema þegar um tækjatengla er að ræða.
- Strengstærðir skulu vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv. stöðlum og reglugerðarákvæðum.
- Tafla T1 552x310x151 mm skal vera áfellið á vegg.
- Staðsetning lampa skal vera samkvæmt tillögu lýsingarhönnuðar.
- Fræsa skal rauf í innréttingu fyrir LED borða í samræði við innréttingahönnuð. Tenglar fyrir örbylgju og bakarofn fari eftir innréttingateikningum.
- Tenglar í eldhúsi staðsetjast nánar samkvæmt innréttingateikningum.
- Hæð rofa skal vera 1100mm.
- Hæð tengla skal vera 200mm.
- Hæð tengils f. ísskáp skal vera 300mm.
- Hæð tengils f. bakarofn skal vera 300mm.
- Hæð veggjóska skal vera 1600mm.
- Hæð veggjóska úti skal vera 2000mm.
- Hæð veggjóska á baði skal vera 2100mm.
- Hæð smáspennutengla skal vera 200mm.
- Reykskynjurum skal koma haganlega fyrir. Optískum skynjurum í alrými og jónískum skynjurum í svefnrymum.

	Jarðskaut		Loftljós
	Rofi		Veggjós
	Samrofi		Veggjós m. rofa
	Krossrofi		Loftnetstengill
	Loftdós		Optískur Reykskynjari
	Veggdós		Jónískur Reykskynjari
	Tengill		

BR-nr.	Dagsetning	Skýring



Hannað:
Ragnar Vilhjálmsson

Teiknað:
Ragnar Vilhjálmsson

Samþykkt:
Ragnar Vilhjálmsson
180382-3569

Frístundahús landnúmer 217994
 Vallarhlíð 1 - 801 Selfossi
 Raflagnir
 Lágspennulögn

Kvarði 1:50 / A3
 Dags: 24. ágúst 2016
 Verkefnisnr. 16-002
 Teikn.nr. R03
 Grunnur móttékinn:
 18/08 2016

Ragnar Vilhjálmsson