



Slaufa nr.	Rými	Lengd slaufu
1	Herbergi	62,4
2	Herbergi	72,4
3	Snyrting	55,4
4	Hjónaherbergi	82,0
5	Hjónaherbergi	98,5
6	Baðherbergi	56,2
7	Miðrymi	93,0
8	Stofa og borðstofa	97,2
9	Stofa og borðstofa	102,5
10	Stofa og borðstofa	89,0
11	Stofa	77,9
12	Eldhús	66,1
13	Anddyri	56,1
Samtals:		1008,7

SKÝRINGAR:

Gólfhitalagnir eru 16 mm plaströr með súrefniskápu. Millibil milli lagna eru 100 mm og 150 mm, eftir hitapörf hvers rýmis. Framrás gólfhitalagna skal vera næst útveggjum. Í tengigrind skal vera uppblöndun þannig að of heitt vatn fari ekki um lögnina. Mesti framrásarhiti má vera 55°C og mesti gólfhiti 29°C. Við fyrstu upphitun gólfs skal upphitun ekki ekki vera meiri en 5°C á hverjar 24 klst.

Lagnir skulu vera af vottaðri og viðurkenndri gerð og í samræmi við ÍST-67 og gildandi reglugerðir. Niðurlögn, frágangur og þrýstiprófun lagna skal vera samkvæmt fyrirætlum framleiðanda.

Tengigrind og afrennsli hitaveitu skal vera samkv. fyrirætlum Orkuveitu.

hagtækni tækniþjónusta
 Refsholti 7, Skorradal sími 861 7252

VERK
 Áshildarvegur 14, Skeið VERK NR. 341

TEKNI NR. 303

Sumarhús
 Gólfhitalagnir - Grunnmynd 1/50

DAÐS: 11. sept. 2016
 BREYTT
 TEKNAÐ: Ingólfur Margeirsson 070252-3099
 SAMP: *Ingólfur Margeirsson* 4500