

Skýrningari

Um er að ræða 3 hús, þar sem
 Hús A er niverandi hús,
 Hús B er nýtt sumarhús og
 Hús C er tækjehús / geymsla.

Hús A: Niverandi hús er breytt, allt klætt að utan. Settílr verða nýlr gluggar í hásíð, það endurakþulagt að innan og settílr verða tveir kvistílr. Kvistílrnir er elna stökkunin sem verður gerð á hásíðu.

Hús B: Nýtt hús sem verður byggt við Hús A með tengibyggingu og þessal tvö hús samræmd í loftlíti.

Hús C: Tækja- og geymslu hús, byggt elna og hín hásín þó verður það klætt að innan með klæðningu í flokkli.

Hásín eru á einni háð, byggð úr og timbrlsem hellsarshús.
 Hásín eru klætt að utan með timburklæðningu, "Eln á tvær".
 Þakverk er úr timbrl og klætt báruðu þakjárn á halsand þak.
 Þakkantar eru klæddir með gagnvörðum timburborðum og flataklaft undir þakkant.
 Litavalutanhús þ.e. veggflétlr vlarverk, skalgert í samráð við arkitekt og akveðid síðar.

Um elnangrun:
 Útveggir eru elnangradír með 100mm stélnullin í veglsem eru byggðr upp með 2x5" grindarefni.
 Að innanverðu eru útveggir lagðr rakavarnarplastl og þétt í jöðrum með almjoku þar tilgerðu kittli.
 Við samseytiplasts er plastid latid ganga minnst 30cm inn á hvort annað og kittad. Mikilvægt er að plastid sé þéttad vel.

Í gluggum er tvöfalt K-elnangrunargler með 12mm loftbill í fástum gluggum og 9mm loftbill í opnategum gluggafögum og hurðum.

Þaki timbursperrur 2x9" eru helklæddar með 25x50mm borávlá, þakpappa og báruðu þakjárn. Þakelnangrun er 200mm stélnull.
 Hásín B og C eru byggð á steyptum undirstöðum og steyptri gólflötu. Gólf í nív. hásí A verður óbreytt en etv lagfært.
 Sama er að segja um aðra hluta hásíns ss. lagnlr ofl.

Frágangur þakvirkis, elnangrun, loftun og frágangur rakavarnalags skal vera í samræmi við gildandi byggingarræglugerð.

R á teikningu tákna reykskjnjara.
 Ir á teikningu tákna veltana lofttrástingu.

U-gildi (W/m2K) elnstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan.

Þaki	Tl>= 0.2	U-gildi	0.2
Útveggir	Tl>= 0.4	U-gildi	0.4
Lættur útveggur elnangradír á grind	Tl>= 0.3	U-gildi	0.3
Gluggar, úkarmar, gler, íveglá meðaltal, K-glerl	Tl>= 0.3	U-gildi	0.3
Hurðlr	Tl>= 0.3	U-gildi	0.3
Gólfá fyllingu og að úpphituðu rými.	Tl>= 0.3	U-gildi	0.3
Gólf að otloftli	Tl>= 0.2	U-gildi	0.2
Útveggir, veglá meðaltal (veggflétlr, gluggar og hurðlr)	Tl>= 0.3	U-gildi	0.3

Að öðru leiti skal mldá við að kólnunartölur elnstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST / EN 26946-1.
 Rf á teikningu tákna gólfniðurfal, stöðsetning akvarðast á lagnateikningu.
 BÚP tákna þjörgunarop.



Sudur



Nordur

Samþykkt
 2.8 FEB. 2006
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

breytt
 dags. 05.05.2005

AN2 Arkitektar

Teiknistofa Nethyl 2
 Eyjólfur Bragason arkitekt fal

sm: 587455, fax: 587455, e-mail: eyjolfr@netey.com.is, heim: 10053-5389
 GSM: 887842

verkefni Sumarhús
 Öndverðarnes I
 Grímsnes- og Grafningshreppi

Núv.hús Adalhus
 Tengibygging

Útlit / Afstöðumynd

málsvæði 1:50

verkefni 432 I - I Bl 7

teikning nr. af