



GRUNNMYND GRINDUR

**SKÝRINGAR:**

ÚTVEGGJAGRIND:  
STÖÐIR 50X150 MM, e/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. LAUSHOLT NEGLIST Í STÖÐIR MED 4" GALV. 2 STK. Í HVERJA ENDA GRIND KLÆDD AD ÚTAN MED 9 MM. VATNSHJELDUM KROSSVID KROSSVIDUR NEGLDUR Í STÖÐIR, YFIRSTYKKI, REIMSTYKKI OG LAUSHOLT MED 2" GALV. e/c 15 CM Í VATNSHELLT TRÉLÍM. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MED 0,20 MM. PÓLPLASTI OG ÞESS GÆTT AD ÞETTA ÖLL SAMSKYTI.  
YFIR PÓLPLAST SKAL KLÆDA MED 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVI BILI SEM MYNDAST MILLI PÓLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AD SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS- KLÆÐNING. FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MED C-TOX. SADOVC 35 EDA ÖÐRU JAFN GÖDU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÖLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÖLF.  
LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLED Í STÖÐIR M. 2 STK. 4" GALV. FESTING STÖDA VÍÐ REIMSTYKKI OG FÓTSYKKI SJÁ SNÍÐMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MED FRÓNSKUM SKRUFUM 10 x 80 e/c 50 CM. Í HLÍÐARSTYKKI GLUGGA. AD ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

**MERKINGAR:**

- ① Reimstykki hlíða 50x125
- ② Sperra neglist í hverja stöð með 5" galv. 2 stk. í hverja stöð
- ③ 50x150 neglisti í hverja stöð með 4" galv. 2 stk. í hverja stöð og e/c 60 cm í yfirstykki grindar

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniserðar.

Sjá nánar sérteikningar.

GLUGGAR SMÍÐIST 1 CM MINNI EN GATMÁL GRINDAR  
GATMÁL GRINDAR SAMRÆMIST VÍÐ MÁLSETNINGU Á  
GLUGGATEIKNINGU AÐALHÖNNUÐAR

ÖLL MÁL SAMRÆMIST VÍÐ MÁLSETNINGU Á  
TEIKNINGUM AÐALHÖNNUÐAR MISRÆMI SKAL  
TILKYNNNA AÐALHÖNNUÐI

**Golfskáli í landi Kiðjabergs**  
Meistarafélag húsasmiða

Grindarteikning  
Grunnmynd



Hannað:	J.P.	Dagsetning:	28.03.08
Talrað:	J.P.	MKV:	1:50
Samþykkt:	<i>Jónhannes Pétursson</i>	Nr. teikningar:	GR-01