



GRUNNMYND
Mkv. 1:50



BRUNAHÖNNUN:

Hér er um að ræða skemmu í Skaftholti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Sá hluti skemmunar sem áður rúmaði verkstæði er nú nýttur sem vinnustofa vistranna og starfsfólks.

Fyrir liggja upprunalegir aðaluppdrættir, gerðir af Helga Kjartanssýni hjá LímtréVírnet 24.11.2005.

Brunavarnir mannvirkisins verða í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Mannvirkið er í notkunarflokki 1. Brunaaflag byggingarinnar er lítið, minna en 400MJ/m² gólfplatar.

Mannvirkið er tvö brunahólf. Heildargrunnflötur er um 302 m². Brunahólfín eru aðskilin með vegg með brunamótstöðu EI60. Hurð í brunahólfandi vegg er EI30Cs. Iðnaðarhurðir á brautum nýtast skökkviliði til reyklosunar.

Tvær flóttaleiðir eru úr hvoru brunahólfi. Lýsandi leiðamerki (ÚT) verða við hurðar í flóttaleiðum í samræmi við byggingarreglugerð 112/2012 og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.

Handslökkvitæki, 9 lítra léttvatnsslökkvitæki eða 12 kg duftslökkvitæki eru staðsett við inngangshurðar ásamt 20 metra brunaslöngum á kefli. Slöngukefli munu uppfylla ÍST EN 671-1 og gr. 9.4.5 í byggingarreglugerð. Handslökkvitæki skulu vera skv. gr. 9.4.4. í byggingarreglugerð, leiðbeiningum 165.BR1 og ÍST EN 3.

Staðsetning reykskynjara kemur fram á grunnmynd. Reykskynjarar verða samtengdir.

Næsta slökkvistöð er í Árnesi í um fjögurra kílómetra fjarlægð og viðbragðstími slökkviliðs stuttur.

SKÝRINGAR:

- ST SLÖKKVITÆKI
- BS BRUNASLANGA Ø25 - 20m
- RS REYKSKYNJARI
- ÚT LÝSANDI LEIÐARMERKI
- RÝMINGARLEIÐ

SKAFTHOLT - SKEMMA - Mh1 18
SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI

SIGURDUR UNNAR SIGURDSSON 290772-4279 VERKFRÆÐINGUR

BRUNAHÖNNUN

HANNAÐ/TEKNAÐ: SUS/VMÁ DAGS: 24.04.2024 Mkv: 1:50 & A1 TEKNN. NR: A01