

Skráningartafla: Sólbraut 6 (Viðigerði) Bláskógarbyggð					Skrásetjari: Gunnar Þ. Steingrímsson													
Landnúmer: 167188					Kennitala: 071266-4869													
Matshlutanúmer: 08					Útgáfa: 4.01b					Dags.: 06-12-20								
Uppskipting og lýsing					Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál	Skiptarúmmál m³	
Matshluti					99.0	0.0	0.0	0.0	49.5	0.0				172.9	42.2	49.5		111.830
Botn														9.9				
	01	1. hæð			99.0	0.0	0.0	0.0	49.5	0.0				163.0	42.2	49.5		
A	0101	Herbergi		N	0101	16.6			16.6		2.65	2.65	44.0	14.0	16.6	2.65	37.100	
A	0102	Herbergi		N	0101	16.3			16.3		2.65	2.65	43.2	14.2	16.3	2.65	37.630	
A	0103	Herbergi		N	0101	16.6			16.6		2.65	2.65	44.0	14.0	16.6	2.65	37.100	
A	0104	Þakrymi		F	0101	49.5					0.21	1.08	31.8					
Athugasemdir																		
Sameignir sumra																		
Eignarhald																		
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m²	Skiptarúmmál													
	0101	Herbergi	49.5	111.830	111.830													
			Alls	49.5	111.830	111.830												

Takn	

Landnúmer:167188
Staðgreinir:8721-2-00092000

Sólbraut 6.(Viðigerði) í Bláskógarbyggð
Gistiskáli

Skrásetjari KRark
Dagsetning: 12.07.2020

ORKURAMMI		Nafn HI									
Reiknað varmatap húss		ΔT 35					Kröfur byggingareglugerðar				
Bykkt einangr.							Reiknað varmatap húss				
mm		m²	ΔT	W/m²K	W	W/K	m²	ΔT	W/m²K	W	
Stálgrind./ ein + klæðningar	180	84.6	35	2961	0.29	859	24.53	35	2961	0.30	888
Gluggar		4.7	35	164.5	1.35	222	6.35	35	164.5	2.00	329
Hurðir		6.9	35	241.5	1.55	374	10.70	35	241.5	3.00	729
Þak sperrubak	200	60.0	35	2100	0.19	399	11.40	35	2100	0.20	420
Steypt plata	100	45.3	25	1132.5	0.29	328	9.38	25	1132.5	0.30	340
							2183				2702
							62.36				
Kuldabryr							Heildar varmatap á fermetra húss				
Lár.kuldabr. Við þakplötu		35		0.83			Stálgrind./ ein + klæðningar	0.29	180	1.26	W/m²°C
Lár.kuldabr. Við plötuskil		35		0.83			Gluggar	1.35			
Lóðr. Kuldabr. Við útv/innv.		35		0.83			Hurðir	1.55			
Kuldabr. Við svalir		35		0.83							
Kuldabr. Við glugga	22.2	35		0.04							
Kuldabr. Við hurðir	19.8	35		0.04			Þak sperrubak	0.19	200		
Sökkull undir útvegg	29.2	35		0.48			Gólfplata	0.29	200		
Sökkull undir innvegg		25		0.46							
Heildarvarmatap		í LAGI 2183 W					2702 W				
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir		í LAGI 0.43 W/m²K					0.85				
Fermetrar húss		49.50									
Heildarvarmatap á fermetra húss		1.26 W/m²°C					Krafa/Raun≥100 123.78 %				

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
------	-------	--------	------



Sólbraut 6. (viðigerði)
Bláskógarbyggð
Landnúmer: 167188 Staðgreinir: 8721-2-00092000
Gistiskáli

Skráningartafla og varmatap

Hönnun: KR	Verknúmer: 200651A
Verkefnastjóri: KR	Mælikvarði:
Teiknað: HI	Dagsetning: 01.12.20
Yfirfarið: KR	Bláð: Útgáfa:
Sampykkt: Kríslinn Ragnarsson Kl. 120944.2669	A601