



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steiptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Másetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
 Pex rör í rör kerfi, stærðir: Ø15, 18 og 20mm í barka.  
 Ómásettar pípur eru Ø15mm.  
 Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum:  
 Mapress ryðfritt DN20

HL: Handlaug SV: Skolvaskar  
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar  
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað

Kalt vatn : \_\_\_\_\_  
 Heitt vatn: \_\_\_\_\_

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:

**Brennigerði**  
 Laugarási, Bisk. Teikn nr:  
**530-01**

**Lagnir**  
 Neysluvatnslagnir Frumstærð:  
**A2**

Dags: 20. maí 2005 Mkv: 1:50 Hann: GBS  
 Samp: *[Signature]* 020162-3099 V.nr04 083 Teikn: -

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
 800 SELFOSSI  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS