



merkir númer á slaufu  
 millibil á milli slaufa  
 lengd á slaufu í metrum  
 Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø20\*2,0 c/c 200 nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi. Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu. Rörum skal komið fyrir ofan á járngrind í plötu og að rör hafi steypuhulu að minnsta kosti 25mm.

ÚTGÁFUERILL			
NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNID.
A	03.10.23	Tengikista herbergja færð undir vask	EPG
DAGS.	SAMRÆM HÖNNUÐUR.		

  
  

**EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON**  
 FTFI  
 HAMRABORG 10  
 200 KÓPAVOGUR  
 GSM: 898 9517  
 NETFANG: emil@emil.is  
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:  
**ION-Hótel**

HEITI TEIKNINGAR:  
 Hitalagnir í gólf

MKV.	DAGS.	VERK NR.	
1:50	16.01.2023		
TEIKNAD.	YFIRFARID	SAMBÝKKT	NR. TEIKNINGAR
EPG	EPG	EPG	L02-1
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA
			A





