



Rofar skulu vera í 1100 mm hæð frá fullfrágengnu gólfi.
 Tenglar við rofa skulu vera í 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.
 Tenglar og smáspennutenglar skulu vera í 200mm frá fullfrágengnu gólfi.
 Allar raflagnai skulu vera samkvæmstaðli.
 Staðsetning tengla og rofa skul vera í samráði við eiganda og miðast við innréttingar teikningar.

Skýringar

1. Raflögnum skal vera hólkuð pípu eða barkalögn.
2. Frágangur skal vera í samræmi við staðla og reglugerð.
3. Allt raflagnaefni skal vera smkvæmt staðli og reglugerð.
4. Láspennulagnir skulu vera 16mm nema annað komi fram.
5. Smáspennulagnir skulu vera 20mm nema að annað komi fram.
6. Reykskynjarara skulu vera samtengjanleigir með brunastreng eða þráðlausir.
7. Staðsetning tengla og rofa skulu vera miðaðar við innréttingarteikningar og í samráði við eigendur.

Tengill	⊖	Krossrofi	⊗
Lofljós.	×	Samrofi	⊗
Veggljós.	⊗	Krónurofi	⊗
Rofi	⊗	2f Samrofi	⊗
Rofi og tengill	⊖		
Smáspennu tengill	⊖		
Reykskynjari.	R		
Jarðtenging Spennujöfnun.	⊕		
Töflukassi	□		
Þrýstirofi	⊙		

Verkheiti: Hryggholt LN: 210675

Staður: 806. Selfoss

Dags: 26 - 06 - 2023

Teikningar hluti: Smáspenna

Tegund: Raflagnateikning. Kvarði A2.

Hönnuður: Sveinn Elíasson 280872-3189.

Samþykkt: Sveinn Elíasson.

Raflagnaþjónusta Selfoss



Gagnheiði 5.
 800. Selfoss.
 Símanúmer:
 899-5408.
 894-5408.

