



merkir númer á slaufu

02
200/150

millibil á milli slaufa

lengd á slaufu í metrum

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø20*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rörum skal komið fyrir ofan á járnagrind í plötu og að rör hafi
steypuhulu að minnsta kosti 25mm.

Ídráttarrör fyrir vatnslagnir 2xPEHØ75

Inntök Heitt og kalt vatn



Einangrunarádrag kemur á rör þar sem þau liggja þétt saman, þó þannig að óeinangruð rör séu c/c 200mm

SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 20mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. UNIPIPE
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI OG OFNA
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA,
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÓT KOMA RÓSETTUR.
Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ
PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL PRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI SKV. LEIÐBEIN. FRAMLEIÐANDA

Ídráttarrör fyrir vatnslagnir 2xPEHØ75

Inntök Heitt og kalt vatn



Deilikistur Vatnslagna.
Skal komið haganlega
fyrir hvor ofan á annari
og þar sem þær verða
aðgengilegar.

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.
Nema rör sem merkt er stofnar eða stofnlagnir.
Þau eru lögð undir lofti, nema annað sé tekið fram.
Stærð innri röra í rör í rör kerfi. verða a.m.k. 20* 2,0.

RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Emil Þór Guðmundsson
kt. 2804563499
Dags. 11.7.2022 09:00:54
Ástæða: Undirritun
RAFRÆNT INNSIGLAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.
Dags. 11.7.2022 11:53:27
Ástæða: Móttekið/Staðfest

-

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Hamarsholt 5

HEITI TEIKNINGAR:

Gólfhiti og Neysluvatn

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	10/07/2022		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L02
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA