



5-12-2005
Reykjavík

Trévirki:

Burðarvirðir skulu vera af Gæðaflokkum K18 eða betra nema annað sé tekið fram á teikningum.

Timbur utanhúss, innsteypt eða boltað á stein skal fúavarið með 2 umferðum af viðurkendu fúavarnarefni.

Þar sem timbur leggst að steinsteipu eða steypist inn skal vera tjörupappi milli ef ekki er notað gagnvarið efni. Gagnvarið timbur skal vera fúavarið með A-vörn

Festijárn, Suðuvinna, Ryðvörn.

Timburfestingar úr stáli skulu vera a.m.k. ST37-2SKV. DIN 17100. Heitgalvanisera eða zinkhúða skal allar festingar.

Rafsuða skal uppfylla DS 316 (prEN 1011) Rafsuður skulu vera í flokki C skv. ÍST EN 25817.

Festijárn, boltar, skráfur og naglar í gagnvarið timbur skal vera heitgalvaniserað eða ryðfrítt. Ekki má nota saman Ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn.

Teikn. nr.		Dags.	Sept. 2005	samb.	<i>frá H. Lúðvinnu 0204534289</i>	
2		Mælikv.	1 : 50	b		
		Teiknað	JHG	a	Breyting	Dags.

Burðarvirki, veggjagrindur

Viðbygging við íbúðarhús Langholt III Hraungerðishreppi.