



SNID I FYRIRKOMULAG NEYSLUVATNSLÖGN. 1:10

GRUNNMÝND NEYSLUVATNSLAGNA

Mk: 1/50

SKÝRINGAR VIÐ FRÁRENNISLÖGN INNAHÚSS:

SKOLPLÖGN  
 EFNI Í FRÁRENNISLÖGN INNAHÚSS SKAL VERA ÚR  
 STEINFNARBUÐNU PP  
 BIL MIÐLI FESTINGA Á LÁRÉTTUM PLASTLEIÐSLUM SE MEST 10KD OG  
 15KD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUM ÞAR SEM D ER YTRA PVERMÁL PÍPU  
 ALLA FRÁRENNISLÖGN INNAHÚSS SKAL EINANGRA MEÐ 25mm  
 STEINULL OG VEIJA MEÐ PLASTI.  
 LEIÐSLUR SKULU HAFA A.M.K. 20% HALLA NEMA ANNAD  
 SÉ TEKID FRAM.  
 ALLT EFNI OG FRÁGANUR SKÁL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI  
 ÍST-65, ÍST-68 OG GILDANDI REGGLUGERDIR.  
 PP PÍPUÐR ÚR POLYPROPYLEN  
 GN = GOLFNDURFALL  
 ÚL = ÚTLOFTUN

ADRAR SKÝRINGAR:

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR LAGNIR.  
 RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUÐID HD POLYETHYLEN).  
 FÖÐURRÖR SÉU ÚR PE (POLYETHYLEN) NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 VATNSKÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 1 MPa VINNURÝSTING.  
 TENGSTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.  
 BIL MIÐLI FESTINGA SÉ SAMKV. ÍST-67 OG FYRIRMELDUM FRAMLÆIDANDA RÖRANNA.  
 ALLT EFNI OG FRÁGANUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI  
 ÍST-67 OG GILDANDI REGGLUGERDIR  
 ALLT EFNI SKAL VERA MEÐ LAGNAEFNISVOTTUN

ÖNÆFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKUM  
 ERU 18x2,5 PEX Í HILFDARRÖRI

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- EV ELDHÚSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- UP ÚPPVOTTAVEL
- BK BAKKAR
- PV PVOTTAVEL
- IS ISVEL
- SN SÍÐARI NOT

C:					
B:					
A:					
nr	Dags.	Af	Breyting		
Frumstærð blaðs A2					
<b>AL - HÖNNUN EHF</b>					
c/o Runólfur Þ. Steinhólmur Bygginguteknif B.S. Skólavégsíða 30, 100 Akureyri Kt. 090157-2489 Sí: 431-3441    Fx: 862-9933    Fek: 431-3442    Netfang: <a href="mailto:runolfur@al-honnun.is">runolfur@al-honnun.is</a>					
Verkefni:					
<b>SUMARHÚS, LAGNIR</b>					
<b>SKÁLABREKKA 1a</b>					
Vorklafr:					
<b>GRUNNMÝND NEYSLUVATNSLAGNA</b>					
Dags.	15.07.07	Nr.	07116		303
Hönnuð:	R.P.S.	Tekni:	R.P.S.	Ath:	Mk: 1:50:10
Kt: 090157-2489					