



Þaksperrur



Þessa innvegg, sem eru stífingarveggir, skal klæða með 9 mm krossvið beggja vegna og negla $K\frac{3}{40}$ með m/m 150 mm auk límingar með urethan lími.

Milligólf



SKÝRINGAR VIÐ FRÁGANG INNVEGGJA:

Innveggir eru byggðir upp úr 45x98 mm timburstöðum með mesta millibili stöða m/m 600. Yfirstykki á milliveggjum skal skrúfa í milligólfbita og setja 1 stk. 90°-vinkli á stöðarenda með neglingu sem er 4 stk. $K\frac{4}{40}$ í hvorn flangs.

Milligólf er klætt með 22 mm nótuðum spónaplötum og skal setja lím í nótt plötur sem eru skrúfaðar niður á milligólfbitana.

SKÝRINGAR VIÐ UPPBYGGINGU ÚTVEGGJA OG ÞAKS:

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x148 mm timburstöðum með mesta millibili stöða m/m 600. Utan á útveggi komi 9 mm rakapólin krossviður sem neglist með $S31/50$ m/m 150, krossviðurinn nái niður fyrir gólfbita og hjálpi með því móti að tengja saman gólf og vegg, síðan kemur 9 mm loftbil undir timburvatnsklæðningu.

Allt timbur í burðarveggjum og sperrum skal vera styrkleikaflokkað í K18 a.m.k.

Ofan á sperrur kemur 50 mm listar til myndunar loftbils undir heilklæðningu, 25x150 mm borðaklæðning, ofan á klæðingu kemur tjörupappi og þakjárn sem neglt er með þaksaum í aðra hverja hábarú með 600 mm millibili en við þakbrún skal neglt í hverja hábarú.

6° einangrun kemur á milli þaksperra.

Breytingar:	
HÚSEY Teikni- og verkfræðijónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsb@simnet.is
Áb.m. og réttahafi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	HEIDARBÆR lóð 170192 Bláskógabyggð.
Verkið:	SPERRUR, MILLIGÓLF, SNID OG SKÝRINGAR
Mælivari:	Teiknað/Reiknað: 1:50 ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, 1. júní 2011
Samþykkt:	<i>Einar H.</i>
Verkinúmer:	11 - 648
Teikn.númer:	2 - 05

Sumarhús með grindarmál 6,0 x 8,0 m og þakhalla 35°.

Sjá almennar skýringar á teikningu 2-01