



TENGIGRIND NEYSLUVATNSLAGNA, KERFISMYND  
EKKI Í KVARÐA

**TÆKJALISTI:**

- H1.DÆ.01** HRINGRÁSARDÆLA  
KRÖFUR: ÞRÝSTIÞÝRD HRINGRÁSARDÆLA.  
AFKÖST: 0,37 l/s VIÐ dP=48 kPa. MÓTOR 1x220 V.  
HLUTVERK: HRINGRÁSARDÆLA FYRIR GÓLFHITAKERFI. DÆLA  
GENGUR STÖÐUGT.  
VIÐMIÐUN: UPS 25-40 FRÁ GRUNDFOSS
- H1.PG.02** ÞENSLUGEYMR  
KRÖFUR: ÞENSLUGEYMR MEÐ ÞIND, 4 LÍTRAR  
HLUTVERK: TEKUR UPP ÞENSLU Á KERFISHLIÐ GÓLFHITA  
VIÐMIÐUN: FLEXCON 8
- H1.VH.03** SAMBYGGÐUR RAFHITARI FYRIR GÓLFHITA OG NEYSLUVATN  
KRÖFUR: 200 LÍTRAR NEYSLUVATNSKERFI, 120 LÍTRA  
GÓLFHITAKERFI, 10-15 kW  
HLUTVERK: HITAR NEYSLUVATN OG VATN TIL NOTKUNAR  
FYRIR GÓLFHITAKERFI
- V1.LO.01** BLÖNDUNARLOKI  
KRÖFUR: HITASTÝRÐUR BLÖNDUNARLOKI FYRIR HEITT NEYSLUVATN  
HLUTVERK: BLANDAR 85°C VATNI FRÁ RAFHITARA OG KÖLDU NEYSLUVATNI  
STILLING: STILLIST Á 55°C

**SKÝRINGAR:**

**MERKINGAR:**

- LOFTSKILJA  
SÍA  
MÆLIR  
DÆLA  
HITAMÆLIR
- HITANEMI  
ÞRÝSTINGSMÆLIR  
ÞRÝSTINGSNEMI  
TÆMING

ÚTGÁFUFERILL

NÓMER:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HANNAD:
B1	XX.09.2006	BYGGINGARTEIKNING	STO
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÉMINGARHÖNNUDAR:	
UNDIRSKRIFT SAMRÉMINGARHÖNNUDAR:			

**SKÝRINGAR:**

**MERKINGAR:**

- FRAMRÁS HITALAGNAR  
BAKRÁS HITALAGNAR  
HEITT NEYSLUVATN  
KALT NEYSLUVATN
- RENNILOKI  
STILLILOKI  
EINSTREYMISLOKI  
MÓTORLOKI  
HITASTÝRÐUR LOKI  
ÖRYGGISLOKI  
ÞRÝSTJAFNARI/MÓTSTÖÐULOKI

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

**HÖNNUN**

GRENSÁSVEGI 1 · 108 REYKJAVÍK · Sími: 510 4000 · FAX: 510 4001  
VEFFANG: www.honnun.is · NETFANG: honnun@honnun.is

HEITI VERKS:

**FRÍSTUNDAHÚS**  
Í LANDI BRJÁMSSTAÐA, GRÍMSNESI

HEITI TEIKNINGAR:

TÆKJAKLEFI:  
TÆKJABÚNAÐUR OG DREIFIGRINDUR

MELT:	TEIKNAD: STO	GEYMSLUNÓMER:	VNR: 7.001.223
HANNAD: STO	YFIRFARID: PB	MKV:	NR. TEIKNINGAR:
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:	NAFN OG KT. HÖNNUDAR:	HÖNNUN hf	430572-0169
UNDIRSKRIFT HÖNNUDAR:	ÓTGÁFA:		B1