



SKYRINGAR:

Hitakerfi

Allar lagnir eru utanáliggjandi og óeinangraðar nema nema lagnir við loft og í lagnastokk á fyrstu hæð. Allar stofnlagnir eru d 15 mm og tengingar að ofnum eru d 10 mm.

		LANDSBANKI ÍSLANDS OG SYSLUSKRIFSTOFUR HVOLSVELLI RUMMYND LAGNIR	
BR.	DAGS.	BREYTING	
TÆKNIÞJÓNUSTAN SF LÁGMÚLA 5 - 108 REYKJAVÍK - SÍMI 5813844 - FAX 5814740		HANNAÐ O.A.Þ	KVARÐI 1:50
		TEIKNAD O.A.Þ	DAGS. 01.'95
		YFIRFARIÐ NR.	BL. 3 AF. 4