



**Skýringar.**

**Almennt**

Um er að ræða nýjar steypar undirstöður undir núverandi timburhús sem hækkað verður upp um 30 sentimetra. Undirstöður verði steypar innan við núverandi vegghleðslu og sökkla. Einnig er um að ræða nýjar undirstöður undir væntanlegt hús sem byggt verðu við hlið núverandi húss. Grafið verði niður á burðarhæfan botn og fyllt að með frostöruggu efni.

**Steypa**

Steypa í útveggi er S - 250. lágmarkssementsmagn 300kg/m3  
VS tala steypu sé 0,45  
Sigmál steypu, hámark 100 mm

**Járnbending**

Einföld grind K10 c/c 250 í miðjan vegg. Efst og neðst komi 2 stk K12 mm járnalögn. Lágmarks fjarlægð járnns frá útbrun sé 30 mm. Gólfplata járnbindist með K189 neti í miðja plötu. Tegijárn 10 mm komi inn í plötu  
K = Kambstál 40, nota skal suðuhæft kambstál

Sannp.  
Jóhannes Benediktsson

JÓHANNES BENEDIKTSSON	
ASMUNDASTADIR RANGAV.SÝSLU	
1:50 1:20	Undirstöður, veggir festingar
Sept 02	
165265	Jóhannes Benediktsson MTR