

Gölfhitaslaufur


nr á slaufa	stafræn. í húsi	Gölfhlöturm-	Reitning varmaþörf w/h	lengd slaufu	w/m ² gölfletarh.
1	Stofa	18.0	1400	61	117
2	Stofa	12.3	1000	73	81
3	Herb.	9.0	600	70	67
4	Hjónah.	17.5	1200	113	69
5	Herb.	12.3	910	98	74
6	Bað	7.8	420	61	54
7	Geymsla	8.1	540	55	67
8	Anddyri	5.4	480	38	89
9	Eldhúsi	14.2	1150	77	81
	Þvottah. Forstofa Gangur	9.17 20.25 70	1440	advar slaukur	57
		123.7	9140		74

Einnig koma ofnar:

- 101* bath. Handklæðaðofn 500x1200 w/h st 20 220
- 102** Stofa Runtal ofn CP(22) h. 2.10 lengd 2000 683

* pipur $\phi 16/16$ Pex kumi í gölfinaugma frá málagnind í dráttarörum
 ** Fæðing ofns pipur $\phi 16/16$ álpet (Rautiaustabil) í vegg (ofan við hurð) frá málagnind

Snið í gölfplötu; 1:10



Íbúðarhúsi í landi Hárlaugsstæða 2, Ásahreppi landnr. 198874
 Gólfhitun
 Kristján Þ. Haraldsson, verkfr. s. 5576874 kt. 070843-2699
 Mkv. 1:50 1:10
 Hannað nív. 04 K. Haraldsson
 Teiknað nív. 04 K. Haraldsson