



SKÝRINGAR

Á ALLA OFNA KOMI LOFTTÆMISKRÚFUR.  
 OFNAKRANAR SÉU MEÐ SJÁLFVIRKRI  
 HITASTÝRINGU Á FRAMRÁS EÐA BAK-  
 RÁS.

PÍPUR SKULU VERA POLYPROPOLIN-PÍPUR  
 (PP-R-80), PLASTPÍPUR, SEM BRÆDDAR ERU  
 SAMAN MEÐ SÉSTÖKU HITATÆKI.  
 ÁÐUR EN LAGNIR ERU HULDAR SKAL  
 ÞRÝSTIPRÓFA ÞÆR MEÐ VATNI OG  
 0,6 KG/CM.

EKKI ER ÞÖRF Á EINANGRUN RÖRA.

LAGNIR SKULU TENGDAR VIÐ FYRIR-  
 LIGGJANDI TENGIGRIND.

**EK-Sumarhús ehf**  
 Flugumýri 6-270, Mosfellsbæ-sími 5666430- E-mail ekumarhus@simnet.is

Einar Dorteleson, byggingameistari KL 22255-332 Karl Valur Guðjónsson, rafverkfræðingur KL 010258-7319 Guðjón Þór Ragnarsson, bygg tækniráðgjafi KL 210351-3619

Staður	Dagur	07.12.03	Árnsö
Litlaland, 'Asahreppi, Rangárvallasýslu	Teknað	K.V.G.	Hannað K.V.G.
Verkhúsi	Malliværð	1:50	Yfirferð G.Þ.R. Blað nr. 7
OFNALÖGN	Sambýtt	<i>Einar Dorteleson</i>	