



RÚMMYND HITALAGNA

Mkv. 1:50

OFN	WÖTT	MESTA LENGÐ CM	MESTA HÆÐ CM
1.	600	120	700
2.	400	70	700
3.	400	70	700
4.	600	120	700
5.	600	120	700
6.	400	700	700
7.	1200	120	700
8.	1900	200	400

SKÝRINGAR

Á ALLA OFNA KOMI LOFTTÆMISKRÚFUR. OFNAKRANAR SÉU MEÐ SJÁLTVIRKRI HITASTÝRINGU Á FRAMRÁS EÐA BAKRÁS.

PÍPUR SKULU VERA POLYPROPOLIN-PÍPUR (PP-R-80), PLASTPÍPUR, SEM BRÆDDAR ERU SAMAN MEÐ SÉSTÖKU HITATÆKI.

ÁÐUR EN LAGNIR ERU HULDAR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA ÞÆR MEÐ VATNI OG 0,6 KG/CM.

EKKI ER ÞÖRF Á EINANGRUN RÖRA.

LAGNIR SKULU TENGDAR VIÐ FYRIR- LIGGJANDI TENGIGRIND.

EK-Sumarhús ehf
 Flugumýri 6-270, Mosfellsbæ-sími 5666430- E-mail eksumarhus@simnet.is

Einar Þorkelsson, byggingameistari KL 222295-3322 Kari Valur Guðjónsson, rafverkfræðingur KL 010258-7319 Guðjón Þór Ragnarsson, bygg tækniráðgjafi KL 210061-3619

Staður	Dagur	07.12.03	Arnað
Litlaland, 'Asahreppi, Rangárvallasýslu	Teknað	K.V.G.	Hannað K.V.G.
Vernduð	Mallivarið	1:50	Yfirferð G.P.R. Blað nr. 8
RÚMMYND OFNALAGNA	Samþykkt	<i>[Signature]</i>	