



GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
 MKV. 1:50

SKÝRINGAR VID LAGNIR

GÖLFHITALAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
 HITALAGNIR ERU ø20x2.0 PE-X RÖR MED SÚREFNISKÁPU.
 RÖR ERU LÖGD Í STEYPTA PLÖTU.
 RÖR ERU FRAMLEIDD SAMKVÆMT DIN 4726.
 HITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI
 Í 3 KLST. VID 9 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL
 ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í
 LOK PRÓFUNARTÍMA.
 NIDURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAD.
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD FRÁ
 RAINNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNADARINS.

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
 LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.
 IDRÁTTARÖR ERU ÚR HD, EN ÍDREGIN RÖR PE-X.
 ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG
 KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) ø16x2.0 PE-X RÖR
 MED 25/20 HD SEM STEYPT ERU Í GÖLF.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI
 Í 3 KLST. VID 15 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL ÞRÝSTINGINN
 EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í LOK PRÓFUNARTÍMA.
 NIDURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAD.

SKAMMSTAFANIR:

HL HANDLAUG
 VS VATNSSALERNI
 SB STEYPIBÁÐ
 BK BAKKAR
 EV ELDHÓSVASKUR
 UV UPPVOTTAVÉL
 PV ÞVOTTAVÉL
 SV SKOLVASKUR
 HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
 ÞSV ÞVAGSKÁL Á VEGG
 LP LOFTPÖÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
 BR BRUNASLANGA
 GS GARDSLANGA

LÍNUGERDIR:

— FRAMRÁS GEISLA (TÚR)
 - - - - - BAKRÁS GEISLA (RETÚR)
 ······ KALT NEYSLUVATN
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN

ATHUGID:

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁDSTAFANIR
 TIL AD VERNDA RÖR ER LEGGJAST
 UNDIR VEGGI.

SGHÚS
 GAGNHEIÐ 9 800 SELFOSS
 SM 482 3850 FAX 482 3851
 NETFANG sghus@sghus.is
 VEFANG www.sghus.is

SYDRI HAMRAR 1

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|------------|
| LAGNIR: | MKV: | | |
| GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA | MKV: 1:50 | | |
| SKÝRINGAR | MKV: | | |
| HANNAÐ: | TEKNAÐ: | DAÐSETNING: | VERÐNÚMÉR: |
| T.ELLERT | T.ELLERT | 27.05.2003 | 3061 |
| SKÝRARAFAH: | SAMMOKK: | TEKNING NÚMÉR: | |
| 3061-bv.dwg | | | 311 |

190451-2079