



GRUNNMYND SÖKKULS
Mkv. 1:50



ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT.

GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 301

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VID REGLUR VÍÐKOMANDI RAFVEITU.

ÖLL MÁL Í mm.

140 ÞYKKT PLÖTU

Í STAD K10 c/c 250 MÁ NOTA K189 BENDINET SEM ER LÁTID SKARAST UM TVO MÖSKVA

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÖR:	ÁLAGSSVÆÐI 1	1.0 kN/m ²
VINDUR:	z=6.000 m	1.4 kN/m ²
NOTÁLAG:	GÖLFPLATA Í IBÚÐ	1.5 kN/m ²
	GÖLFPLATA Í BÍLSKÚR	3.0 kN/m ²
EIGINÞYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m ²
	STEYPA	25 kN/m ²
	ÚTVEGGIR	1.0 kN/m ²

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIDUR Á HEILLEGAN BURDARHÉFAN BOTN, ÞAD ER KLÖPP EDA FROSTFRÍTT EFNI MED GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EDA GRÖFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTT HÁFILEGA OG ÞJAPPAD.

ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MIDAD VID PLÖTUPRÖF):

E2 = 100 MPa
E2/E1 ≤ 2.5

TIL VÍÐMUNAR:

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VÍBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VÍBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VÍBRÓPLATA	0.2 m	4

STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT Í m³.

LOFTINNIHALD STEYPU V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0.55
SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
TITRA SKAL ALLA STEYPU.

STEYPUHULA Á JÄRNUM

GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÄRNA.


	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÜLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50

UM BITA OG SÜLUR GILDIR EINNIG: C1 ≥ 1.5xd

STEYPUSTYRKJASTÁL

STÁLGAÐI:
K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa

BEYGING STÁLS
d = ALLIR SVERLEIKAR




SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI: D = 5 x d

PVERMÁL STÁLS, d Í mm	10	12	16
SKEYTILENGD Í mm	500	600	800

LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EDA PVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

BENDING Í SÖKKULVEGGI

2 K12 EFST OG NEDST
-LÁRÉTT K10 c/c 300
-LÖÐRÉTT K10 c/c 250
KRINGUM ÖLL OP KOMI
2x2 K12 ER NÁI SKEYTILENGD
ÚT FYRIR BRÚNIR OPS.



MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

SGHUS GAUMHEIÐI 9 800 SELFOSSÍ
SÍM 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

LÆKJARTÚN, ÁSAHREPPÍ

BURDARVIRKI: GRUNNMYND SÖKKULS	MKV: 1:50		
SNID	MKV: 1:50		
SKÝRINGAR	MKV:		
HNAND:	TEKNAÐ:	DAÐSETNING:	VERKNUMER:
T.ELLERT	T.ELLERT	21.06.2001	
SKÝRINGAR:	SAMPRÆMI:	TEIKNING NÚMER:	
bv.dwg	140451-2019	201	