

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR Rafveitu ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR FYRIR LANDSSIMANN ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400/230 V, 3 x 50 A



Skýringar

Almennt

Móttekið  
 09. Nóv. 2007  
*Ólafur Þorvaldursson*

Öll mál sem gefin upp eru í cm.  
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf í miðja dós.  
 Fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar.  
 Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.  
 Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

Hæð búnaðar:

- Tenglar almennt í 20cm
- Tenglar í bílageymslu sé 110cm
- Tenglar við rofa sé í sömu hæð og rofinn
- Tenglar fyrir þvottavél, þurrkara og eldavél sé 600mm
- Rofar almennt í 110cm
- Rofar við rúm í 90cm
- Veggljós við rúm 130cm

Pípur

Pípur eru almennt 16mm og vír 1,5q í innfeldum lögnum en 3x1,5q plast kapall í utan á liggjandi lögnum.  
 Spennujöfnun á baðkeri eða sturtubotn er 6q.

Málstraumur

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

Málsetningar

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.  
 Öll mál skulu sannreind á staðnum og fara skal eftir málsettum teikningum af innréttingum.

Þetta gildir nema annars sé getið í teikningum.



SNIÐ B-B 1:100

Löggiltur raflagnahönnuður		BLAÐ.
Ómar Þór Baldursson	Sími 482-2734	4 AF 4
Birkigrund 6 Selfossi.	k.t 170864 4259	KVARÐL.
LÆKJARTÚN, ÁSAHREPPÍ		1:50.
		REIKN.
		TEIKN.
		Ó.B
		DAGS.
		SEPT 07
		NR.
		20-07

NR.	DAGS	BREYTING	AF	ÞAMM
				<i>Ólafur Þ</i>