



Grunnmynd 1:100

Skýringar

Lagnir eru utanál.kapallagnir
 Allur búnaður skal vera rakavarinn
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Neyðar-útljós skulu vera síflogandi

Rafvirkar skulu velja bestu og auðveldustu laganaleiðir
 Spenna skal kappla það þétt að ekki myndist slakki á kappli milli spenna, lágmark milli spenna sé 18cm.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Sturla Snorrason rafvt. Efstahjalla 15 200 Kópav. S:6909060-5643494		Miðás Ásahreppi Rangárvallasýslu
II: St.Sn.	Kr. 270140-4409	
Dags. apríl 2008	stsn@talnet.is	Rallögn Hesthús Reiðhús Grunnmynd
Mál: 1:100	Fullnaðarteikning	
Blað 3 af 3	<i>[Signature]</i>	