



**Almennar skýringar**

Allar almennar rafagnir séu 16mm plastpípum í dregnar 3x1,5q vír.  
 Málstraumur rafbúnaðar sé 10A  
 Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar, bruna- og þjófakærfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
 Baðlagnir ( sími, loftnet og tölvulagnir ) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.  
 Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110 sm hæð og sértenglar sem eru 16A.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.  
 Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi- baðherb., vs. geymslu og í bilskúr eru 110sm.  
 Hæð tengils fyrir eldavél er 40 sm og 15 sm frá skáp við hlið áætlaðs rýmis.  
 Hæð tengistaðar fyrir gufugleypi skal vera 170 sm hæð.  
 Hæð veggjósar er 180 sm.  
 Hæð rofa er 110 sm.  
 Hæð rofa við rúm er 80 sm.  
 Hæð almennra tengla er 20 sm.  
 Hæð loftnets- og simatengla eru 20 sm.

Við ákvörðun hæðar vinnuljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingateikningum.  
 Almennt er hæð vinnuljósa frá 140 - 150 sm.  
 Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða- og innréttingateikningum.

S = Símatenglar  
 L = Loftnetstenglar  
 Tb-L = Tengidós fyrir afruglara og myndbandstæki.

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Sturla Snorrason rafvt. Eistahjalla 1.5 200 Kópav. S:6909060-5643494		Miðás Ásahreppi Rangárvallasýslu Rafloðn Íbúðarhús Grunnmynd
II: St.Sn.	Kt. 270140-4409	
Dags. apríl 2008	stsn@talnet.is	
Mál: 1:50	Fullnaðarteikning	
Blað 3 af 4		

*Sturla Snorrason*