



ÞAKPLAN
MKV. 1:50

TREVIKKI:

GÆDAFLOKKAR – TIMBURGÆDI
LÍMTRÉ SKAL VERA L40 OG BURDARVÍDIR SKULU ALMENNT VERA K18 SKV. ÍST/DS 413, NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á TEIKNINGU. KROSSVÍÐUR SKAL VERA MINNST 5 LAGA GRENIKROSSVÍÐUR (WBP). RAKASTIG Í TIMBRI VÍÐ UPPEÐNINGU SKAL EKKI VERA HERRA EN 15%.

KRAFTSPERRUR:

LASKAR:
GALVANISERADAR GADDAPLÖTUR FRÁ AB-TRAFÖRBAÐ. STÆRD GEFIN Í HxB Í MM. MIDAD ER VÍÐ 1200MM MIDJUMÁL SPERRA.

FESTINGAR:
F1*: FESTING EINGNA VÍÐ GÓLF ALMENNT F11 Á ÖLLUM VEGGEINGUM VÍÐ SÖKKUL, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.
F2*: SPERRUFESTINGAR ALMENNT F24 Á ÖLLUM SPERRUM VÍÐ VEGG, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.

F0
FESTING Á HORNEININGUM VÍÐ GÓLF VINKILL F0 MED 5 STK. KS 40/40 Í STOD OG M12x185 MÚRBOLTA Í STEIN.

F11-
EINS OG F11 (SJA TEIKNINGU NR. 221) NEMA AN VINKILS.

F24-
EINS OG F24 (SJA TEIKNINGU NR. 221) NEMA AN ANKERIS.

ALMENNT MÁ SJA FESTINGAR Á TEIKNINGU NR. 221 NEMA AD ANNAD SÉ TILGREINT.

FESTIJARN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:
STÁLGÆDI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100. ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRÍAR. ÖLL FESTIJARN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARÍÐ TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUD EDA RYDFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRÍA NAGLA OG GALVANISERUD FESTIJARN.

VEGGEININGAR:
NÚMER VÍÐ VEGG VISA TIL GRUNNGERDA SBR. KERFISTEIKNINGU AF EINGINGUM.
*-H-: HORNEINING (EINING + 145MM)
G-120-100: GLUGGAEINING ÞAR SEM HÆÐ GLUGGA ER 1200MM EN HÆÐ UPPEÐNINGU ER 1000MM. ALLAR EINGINGAR ERU KLÉDDAR 9MM KROSSVÍÐI.

ANNAD:
Á TEIKNINGU NR. 222 MÁ SJA FRÁGANG Á SKÁ- & GAFLEININGUM OG NEGLINGU ÞAKKLÉÐNINGAR.

SGHUS AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

SYÐRI HAMRAR 1, ÁSAHREPPI

BURDARVIRKI:	MKV:		
ÞAKPLAN	MKV: 1:50		
SKÝRINGAR	MKV:		
HANNAÐ:	TEIKNAD:	ÞAGSENING:	VERKNÚMER:
T.ELLERT	T.ELLERT	30.06.2003	3061
SKÝRINGAR:	SAMÞYKKT:	TEIKNING NÚMER:	
3061-sp.dwg			211

140451-2079